



BESTAND	GISPARTON
ABBRUCH	WD-FRUCHTIGETRES, z.B. XPS
STÄLBETON	HAFTSCHÄUMDÄMMUNG
ZIEGELWAND	WD-WEICH
HOLZWAND	ERDBECH, AUFGESCHÜTT. BODEN
SCHALSTEIN	NACHBARGEBÄUDE
DK Oberkante	FF Feststehender Flügel
UK Unterkante	DL Dberlicht
VK Vorderkante	T30 Brandschutz
RBDK Rohbaudeckoberkante	G30 mit entsprech. Brandwiderstandsklasse
RDUK Rohbaudeckunterkante	FDUK Fertigeckendeckunterkante
FDUK Fertigeckendeckunterkante	FDUK Fertigeckendeckunterkante
STH Sturzplatte	ZUL Zuluft
STUK Sturzkantenkante	AR Abfallrohr
FPH Fertigungsperforierte	RE Regenrohr
WD Wandschutz	SV Schutzwasser
WS Wandschutz	RV Regenwasser
DBB Deckendurchbruch	DN Nennweite
RL Rohbaulichte	KS Kanalschleife
DKF Deckenflügel	KD Kanndeckel
DF Deckenflügel	
SF Schieberflügel	

**ALLGEMEINE FESTLEGUNGEN:**

- Alle eingetragenen Stiegsstöße sind REI 90 zu verkleiden

- Brandwiderstandsklassen sind nur in der mit der OBA festgelegten Bereichen

- Zwischenwände in Kammern gelten nur als Hilfsmaße, für das Aufreißen der

- Sanitäre Einrichtungsgegenstände, sofern nicht anders koten, sind generell mittig zwischen den Trennwä

- bsw. im Raum zu positionieren.

- Mauer- und Trennwände sind Durchgangsgliedern, umlaufend +45,0 cm für RB-Mass

- Aufhängeschlitz:

- Türe 15 cm Breite 50 cm, 50% der Wandlänge

- Bestandsmaße:

- z.B. nur in der mit der OBA festgelegten Bereichen

- Ziegel mit Zementmörtel verkleben II, Angoben Stahler

- Bodenplatte aufzug +4,35 cm, Wände 20 cm Schalstein

- mit Dübels an Fassaden verankern (in Aufzugsschicht)

- alle konstruktiven Stahlteile sind E30REI 90 zu umkleiden.

- in Abstellräumen sind Lüftungsschlitze vorzusehen

- die Decken werden gemeinsam mit der OBA besichtigt und die Notwendigkeit von abgehängten Decken vor

- Ort festgelegt

- H=41,0 cm über FOK, Terrasse (Terrassen nach unten werden nicht abgehängt)

- Gipskartendecken: H=12,0 cm über FOK (nicht abgehängt)

- Spenglerarbeiten: Trennschicht zwischen Putz und Blech ist aus zu führen

- Stahlbau: wird nach Verplan-Stahlbau ausgeführt und nicht nach Palerplan

- Notabläufe sind einzuplanen

**NATURMASSE NEHMEN - KOTEN PRÜFEN!!!**

Alle Sicherungsmassnahmen sind von den ausführenden Firmen selbstständig auszuführen!!!

Von den Auftragnehmern sind die Bauproduktidentitäten verbindlich einzuhalten

Zu beachten ist, dass in Nassräumen die Wände im Rechten Winkel zu einander aufzustellen sind.

Index	Datum	Änderung

## AUSFÜHRUNGSPLANUNG

Projekt:  
GENERALSANIERUNG UND DACHGESCHOSSAUSBAU  
SPITALGASSE 2A / LAZARETTGASSE 5, 1090 WIEN

Plan-Nr.: LAS-PS-001  
Index-Datum:  
SCHNITT C-C

ATELIER AUGARTEN  
Arch. DI Ulrike Johanna Janowitz  
A-1200 Wien, Wagramergasse 7  
Tel.: +43 (0) 334 55 15 Fax: +43 (0) 334 55 15-15  
Mail: office@atelieraugarten.com

Datum: 13.07.2011  
Merkmal: IM 1.20  
Gez.: K.K.  
ATELIER AUGARTEN